

Produktdatenblatt / Product Fiche

Lokales Klimagerät / Local Air Conditioner **PAC 3900 X**
Artikel-Nr. / Item-No. **1.210.002.130**



Funktion nur Kühlung / Cooling only

Schalleistungspegel / Sound Power Level L_{WA} dB(A) re 1 pW **65**

Kältemittel / Refrigerant				
Typ / Type				R-290
Gewicht / Weight			g	280
- Treibhauspotenzial / Global Warming Potential			GWP	3
- CO ₂ -Äquivalent / CO ₂ -Equivalent			t CO ₂ äq.	0,00084

DE
 Der Austritt von Kältemittel trägt zum Klimawandel bei.
 Kältemittel mit geringerem Treibhauspotenzial tragen im Fall eines Austretens weniger zur Erderwärmung bei als solche mit höherem Treibhauspotenzial.
 Dieses Gerät enthält Kältemittel mit einem Treibhauspotenzial von GWP = 3. Ein Austreten von 1 kg dieses Kältemittels hätte eine um diesen Faktor größere Auswirkung auf die Erderwärmung als 1 kg CO₂ bezogen auf hundert Jahre.
 Nehmen Sie keine Arbeiten am Kältekreislauf vor, zerlegen Sie das Gerät nicht.
 Ziehen Sie bei Arbeiten am Gerät stets Fachpersonal hinzu und lassen Sie das im Gerät befindliche Kältemittel sachgerecht entsprechend der nationalen Gesetzgebung entsorgen.

EN
 Refrigerant leakage contributes to climate change.
 Refrigerant with lower global warming potential (GWP) would contribute less to global warming than a refrigerant with higher GWP, if leaked to the atmosphere.
 This appliance contains a refrigerant fluid with a GWP-factor equal to 3. This means that if 1 kg of this refrigerant fluid would be leaked to the atmosphere, the impact on global warming would be by this GWP-factor higher than 1 kg of CO₂, over a period of 100 years.
 Never try to interfere with the refrigerant circuit yourself or disassemble the product yourself and always ask a professional.
 At the end of its life please dispose of the refrigerant appropriately to the relevant legal requirements and national regulations.

Nenn-Leistungszahl im Kühlbetrieb / Rated EER	EER_{rated}		2,6
Energieeffizienzklasse / Energy Efficiency Class			A
Indikativer Stromverbrauch pro Stunde / Electricity Consumption	$^2Q_{SD}$	kWh / 60 min	1,5
Nennleistung im Kühlbetrieb / Nom. Power Cooling Mode	P_{rated}	kW	3,9
Nenn-Leistungsaufnahme im Kühlbetrieb / Nom. Power Consumption	P_{EER}	kW	1,5
Leistungsaufnahme im AUS-Zustand / Power OFF Mode	P_{OFF}	W	-
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand / Stand-By Power Consumption	P_{SB}	W	0,5
Leistungsaufnahme mit Temperaturregler AUS / Thermostat OFF Mode	P_{TO}	W	1

²Energieverbrauch 1,5 kWh je 60 min auf der Grundlage von Ergebnissen der Normprüfung. Der tatsächliche Verbrauch hängt von der Nutzung und vom Standort des Geräts ab.
 Energy consumption 1,5 kWh / 60 minutes, based on standard test results. Actual energy consumption will depend on how the appliance is used and where it is located.

Entfeuchtungsleistung / Dehumidifying Volume		l/h	0,16
Betriebstemperatur / Operating Temperature		°C	17-35
Einstellbereich Temperatur / Set Temperature Range		°C	17-30
max. Luftvolumenstrom / max. Air Flow Volume		m ³ /h	420
Netzanschluss / Power connection			1/N/PE~ 220-240 V 50 Hz
Nennstrom / Nom. Current		A	8,6
Schalldruckpegel / Sound Pressure Level		dB(A)	52,5
Gewicht / Weight		kg	35
Abmessungen / Dimensions	BxHxT / WxHxD	mm	400*760*470
Mindestabstand zu Wänden + Gegenständen / Minimum distance to walls and objects		cm	30


KONTAKT

Trotec GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 Tel. +49 2452 962-0 info@trotec.de
 AG Aachen - HRA 5232 52525 Heinsberg Fax +49 2452 962-200 www.trotec.de

PERSÖNLICH HAFTENDE GESELLSCHAFTERIN

Trotec Verwaltungs-GmbH GF: Alexandra Goertz GF: Rainer Rausch
 GF: Detlef von der Lieck GF: Joachim Ludwig AG Aachen - HRB 13453






ENERG


енергия · ενεργεια

Y IJA

IE IA

TROTEC PAC 3900 X

EER 




3,9

kW

2,6

EER



65dB

1,5

kWh/60min*

ENERGIA · ЕНЕРГИЯ · ΕΝΕΡΓΕΙΑ · ENERGIJA · ENERGY · ENERGIE · ENERGI

* Минута-регс -Лелтá

626/2011

KONTAKT

Trotec GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 Tel. +49 2452 962-0 info@trotec.de
 AG Aachen · HRA 5232 52525 Heinsberg Fax +49 2452 962-200 www.trotec.de

PERSÖNLICH HAFTENDE GESELLSCHAFTERIN

Trotec Verwaltungs-GmbH GF: Alexandra Goertz GF: Rainer Reusch
 GF: Detlef von der Lieck GF: Joachim Ludwig AG Aachen · HRB 13453

