

## INFORMACIJSKI LIST PROIZVODA

Naziv ili zaštitni znak		FUJITSU GENERAL
Model unutarnjeg uređaja		ASYG12KMCC
Model vanjskog uređaja		AOYG12KMCC
Unutarnja i vanjska razina snage zvuka pri standardnim uvjetima	[dB]	55/65
Rashladno sredstvo		R32
GWP		675
SEER		7.3
Razred energetske učinkovitosti pri hlađenju		A++
Godišnja potrošnja energije pri hlađenju	[kWh/a]	163
Projektno opterećenje uređaja pri hlađenju (P <sub>designc</sub> )	[kW]	3.4
SCOP		4.4
Razred energetske učinkovitosti pri grijanju (prosječna sezona)		A+
Godišnja potrošnja energije pri grijanju (prosječna sezona)	[kWh/a]	795
Toplija sezona grijanja	[kW]	-
Hladnija sezona grijanja	[kW]	-
Projektno opterećenje uređaja pri grijanju (P <sub>designh</sub> )	[kW]	2.5
Deklarirani kapacitet u predviđenim uvjetima rada (prosječna sezona grijanja)	[kW]	2.18
Kapacitet pomoćnog sustava grijanja u predviđenim uvjetima rada (prosječna sezona grijanja)	[kW]	0.32

Istjecanje rashladnih sredstava doprinosi klimatskim promjenama. U slučaju ispuštanja u atmosferu, rashladno sredstvo s nižim potencijalom globalnog zagrijavanja (GWP) manje bi utjecalo na globalno zagrijavanje od rashladnog sredstva s višim GWP-om. Ovaj uređaj sadrži rashladnu tekućinu s GWP-om jednakim [675]. To znači da bi u slučaju istjecanja 1 kg te rashladne tekućine u atmosferu, njezin utjecaj na globalno zagrijavanje bio [675] puta veći od utjecaja 1 kg CO<sub>2</sub> tijekom razdoblja od 100 godina. Nikada sami ne pokušavajte raditi bilo kakve zahvate na rashladnom krugu, niti rastavljati proizvod i za to uvijek zovite stručnjaka.



UVOZNIK:

**ALFASOL D.O.O.**

Ulica kneza Branimira 189, 10040 Zagreb, Hrvatska – Croatia

Tel: 01 292 29 84; Fax: 01 292 29 84

e-mail: [info@klimatizacija.hr](mailto:info@klimatizacija.hr)

OIB: 40343790595

IBAN: HR3123600001102317803

[www.klimatizacija.hr](http://www.klimatizacija.hr)